

Форма (лист) самооценки архитектурной доступности зданий профессиональных образовательных организаций

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Мурманский колледж искусств»

(ГОБПОУ МКИ)

Здание административно-учебного корпуса ГОБПОУ МКИ

Название ПОО, наименование здания (учебный корпус, общежитие и т.п.)

Оценка архитектурной доступности зданий ПОО

Обязательные элементы условий доступности здания ПОО		Описание обязательных элементов (требования)	Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья:		
			зрения («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)	слуха («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)	опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)
I. Вход (входы) в здание					
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов		0		
2.	поручни (при наличии наружной лестницы) *		0		
3.	пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца) *	Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м.	0		
4.	автоматически распашные или раздвижные двери(если они применяются дополнительно к эвакуационным)		0		
5.	достаточная ширина дверных проемов				
6.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				
7.	достаточный размер входной площади*	Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2*2,2 м.	0		
8.	при входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0		
9.	план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом		0		

	Брайля и на контрастном фоне				
10.	тактильно-контрастные указатели		0		
11.	контрастная маркировка стеклянных дверей *		0		
12.	контрастная маркировка ступеней наружной лестницы *		0		
13.	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)		0		
14.	система вызова помощи		0		
II. Пути перемещения внутри здания					
15.	достаточная ширина дверных проемов				
16.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				
17.	достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров		1		
18.	адаптированные лифты *		0		
19.	достаточная ширина дверных проемов лифта *	0,9 м и более			
20.	поручни на лестницах		0		
21.	горизонтальные поручни на путях движения		0		
22.	мобильный гусеничный подъемник				
23.	дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта) *		0		
24.	тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения		0		
25.	сменные кресла-коляски				
26.	контрастная маркировка стеклянных дверей *		0		
27.	контрастная маркировка ступеней лестничных маршей *		0		
28.	таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне		0		
29.	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)		0		
30.	информационный терминал		0		
III. Санитарно-гигиенические помещения					
<i>Туалетная комната</i>					
31.	доступная туалетная кабина, расположенная в блоке	размеры, м, не менее: ширина	0		

	уборных	- 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9			
32.	универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом	Размеры, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25, ширина двери - 0,9	0		
33.	отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0,014 м)				
34.	унитаз для инвалидов	высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0,45 м и не выше 0,6 м	0		
35.	рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски				
36.	стационарные и откидные опорные поручни у унитаза		0		
37.	раковина с поручнями		0		
38.	крючки для одежды, костылей и других принадлежностей		0		
39.	водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа		1		
40.	выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола		1		
41.	система вызова помощника		0		
<i>Душевая *</i>					
42.	достаточная ширина дверных проемов				
43.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				
44.	душевая кабина с поддоном без порога		0		
45.	нескользящий пол		0		
46.	открывание двери наружу		1		
47.	переносное или закрепленное на стене складное сиденье		0		
48.	ручной душ		1		
49.	настенные поручни		0		
50.	система вызова помощника		0		
IV. Учебные помещения					
51.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				
52.	достаточная ширина дверных проемов				
53.	выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья		0		

54.	аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья		0		
55.	доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья		0		
56.	аудитории, оборудованные для дистанционного обучения		0		
57.	дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации				
58.	дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля				
59.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации				
60.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры				
Всего (в баллах):			5		
Максимальный балл:			34		
Доступность (в %) по каждому виду нарушений			14,7 % Отсутствие доступности		

*при наличии

Директор ГОБПОУ МКИ



М.Г. Ващенко

Исполнитель:

*заместитель директора по АХР Д.А. Подкуйко
контактный телефон: 8-906-290-89-46*