

Форма (лист) самооценки архитектурной доступности зданий профессиональных образовательных организаций

Государственное областное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Мурманский колледж искусств»

(ГОбПОУ МКИ)

Общежитие ГОбПОУ МКИ

Название ПОО, наименование здания (учебный корпус, общежитие и т.п.)

Оценка архитектурной доступности зданий ПОО

Обязательные элементы условий доступности здания ПОО		Описание обязательных элементов (требования)	Оценка для обучающихся инвалидов с нарушениями здоровья:		
			зрения («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)	слуха («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)	опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске («1»-обеспечено наличие, «0» – отсутствует)
I. Вход (входы) в здание					
1.	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов				0
2.	поручни (при наличии наружной лестницы) *				0
3.	пандус/подъемник (при наличии наружной лестницы или крыльца) *	Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м.			0
4.	автоматически распашные или раздвижные двери(если они применяются дополнительно к эвакуационным)				0
5.	достаточная ширина дверных проемов				0
6.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				0
7.	достаточный размер входной площади*	Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2*2,2 м.			1
8.	при входе в объект вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне				
9.	план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом				

	Брайля и на контрастном фоне				
10.	тактильно-контрастные указатели				
11.	контрастная маркировка стеклянных дверей *				0
12.	контрастная маркировка ступеней наружной лестницы *				0
13.	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)				
14.	система вызова помощи				1
II. Пути перемещения внутри здания					
15.	достаточная ширина дверных проемов				1
16.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
17.	достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров				1
18.	адаптированные лифты *				0
19.	достаточная ширина дверных проемов лифта *	0,9 м и более			0
20.	поручни на лестницах				0
21.	горизонтальные поручни на путях движения				0
22.	мобильный гусеничный подъемник				0
23.	дублирование лестниц пандусами или подъемными платформами (при отсутствии лифта) *				0
24.	тактильная предупреждающая и направляющая разметка на путях движения				
25.	сменные кресла-коляски				0
26.	контрастная маркировка стеклянных дверей *				1
27.	контрастная маркировка ступеней лестничных маршей *				0
28.	таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне				
29.	система информационного оповещения для лиц с нарушением слуха и зрения (бегущие строки и светодиодные табло, визуально-акустическое табло и т.д.)				
30.	информационный терминал				0
III. Санитарно-гигиенические помещения					
<i>Туалетная комната</i>					
31.	доступная туалетная кабина, расположенная в блоке	размеры, м, не менее: ширина			1

	уборных	- 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9			
32.	универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом	Размеры, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25, ширина двери - 0,9			0
33.	отсутствие порогов и ступеней (высота порогов не более 0,014 м)				1
34.	унитаз для инвалидов	высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0,45 м и не выше 0,6 м			1
35.	рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски				1
36.	стационарные и откидные опорные поручни у унитаза				1
37.	раковина с поручнями				1
38.	крючки для одежды, костылей и других принадлежностей				0
39.	водопроводные краны с рычажной рукояткой или с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа				1
40.	выключатели и розетки на высоте 0,8 м от уровня пола				1
41.	система вызова помощника				0
<i>Душевая *</i>					
42.	достаточная ширина дверных проемов				1
43.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				1
44.	душевая кабина с поддоном без порога				0
45.	нескользящий пол				1
46.	открывание двери наружу				1
47.	переносное или закрепленное на стене складное сиденье				0
48.	ручной душ				1
49.	настенные поручни				0
50.	система вызова помощника				0
IV. Учебные помещения					
51.	отсутствие порогов (высота порогов не более 0,014 м)				0
52.	достаточная ширина дверных проемов				0
53.	выделенные учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья				0

54.	аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья				0
55.	доступные мастерские с учетом вида нарушений здоровья				0
56.	аудитории, оборудованные для дистанционного обучения				0
57.	дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде звуковой информации				0
58.	дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля				0
59.	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации в виде зрительной информации				
60.	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры				
Всего (в баллах):					19
Максимальный балл:					41
Доступность (в %) по каждому виду нарушений					46,3 % Отсутствие доступности

*при наличии

Директор ГОБПОУ МКИ



М.Г. Ващенко

Исполнитель:

*заместитель директора по АХР Д.А. Подкуйко
контактный телефон: 8-906-290-89-46*